

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе", Орган инспекции

Код документа: Ф 89-АСК-03-01-2022

Издание №1

Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Фактический адрес: 655700, Республика Хакасия, с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13-А, тел. (факс): (39045) 9-21-89, e-mail: mailto: askizgsm@gmail.com

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 66

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 № РА.РУ.0710071, выдан Федеральной службой по аккредитации

У ВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе"

Ашлина Е.И.

Дата: 11 октября 2023 г.

Регистрационный № 1491-АСК-ЭЗ
Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в РХ в Аскизском районе"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Заявитель:
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, ИНН: 1901066489, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5А, стр. 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
*Поручение № 515 контрольного (надзорного) органа на проведение экспертизы (экспертное задание) от 02.10.2023 г. рег. № 19-00-07/24-11709-2023.
План задания на проведение инспекционных работ № 412-АСК-ОИ от 09.10.2023 г.*

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №АВР0030793-23 от 06.10.2023

4. Заключение:
▪ №АВР0030793-23 от 06.10.2023

Врач по общей гигиене: Соколова М.П.

№	Место измерения, наименование рабочей поверхности	Тип лампы	Число неработающих ламп, %	Плоскость измерения от пола, м	Коэффициент пульсации, %			Средняя освещенность								
					Измеренное значение	Расширенная неопределенность	Норматив	Общее и местное	Расширенная неопределенность	Норматив	Общее	Расширенная неопределенность	Норматив	Общее	Расширенная неопределенность	Норматив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кабинет информационной образовательной среды №34 (РХ, Алтайский район, село Белый Яр, ул. Советская, д. 4А). 1 ряд, 2 стол (с ПЭВМ). Поверхность стола	Л/Л	0	Г-0,8	Менее 1,0	-	не более 10	-	-	-	-	-	-	682	63	400
2	Кабинет информационной образовательной среды №34 (РХ, Алтайский район, село Белый Яр, ул. Советская, д. 4А). 1 ряд, 2 стол (с ПЭВМ). Поверхность экрана монитора	Л/Л	0	В-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	15	не более 200
3	Кабинет биологии №33 (РХ, Алтайский район, село Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д). 3 ряд, 4 стол. Поверхность стола	Л/СД	0	Г-0,8	1,2	0,1	не более 10	-	-	-	-	-	-	426	39	300
4	Кабинет начальных классов №25 (РХ, Алтайский район, село Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д) 2 ряд, 2 стол. Поверхность стола	Л/СД	0	Г-0,8	Менее 1,0	-	не более 10	-	-	-	-	-	-	626	58	300

Измеренный уровень общего освещения на поверхности столов и экрана монитора в кабинетах соответствует гигиеническим требованиям гл. II, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г, регистрационный № 61573), гл. V, п. 151, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.01.2021 г. № 62296).

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене



Соколова М.П.

Ф.И.О

подпись

И. о. заместителя технического руководителя ОИ

Чебодаева Д.А.

Ф.И.О

подпись



Врач по общей гигиене: Соколова М.П.

№ 1491-АК-ЭЗ от 11 октября 2023 г. (страница 2 из 2)